

MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o.

Toniszewo 31
62-104 Pawłowo Żońskie

tel. 67 26 85 118,
fax. 67 342 60 56

www.msok.pl
e-mail : biuro@msok.pl

Zamawiający:

Międzygminne Składowisko
Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
Toniszewo 31,
62-104 Pawłowo Żońskie

tel.: 67 268 51 18
fax.: 67 342 60 56
email.: biuro@msok.pl
adres strony internetowej: www.msok.pl

Toniszewo, dnia 18.01.2017r.

INFORMACJA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „REKULTYWACJA KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI KOPASZYN, GMINA WĄGROWIEC, POWIAT WĄGROWIECKI”

I.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W związku z brakiem w przedmiarze robót pozycji dot. zakupu materiału do wykonania warstwy erozyjnej z gruntów urodzajnych (humusu) gr. 0,4m, prosimy o wyjaśnienie, czy materiał ten posiada Zamawiający i udostępni go Wykonawcy nieodpłatnie? Czy Wykonawca ma wycenić tylko transport i wbudowanie tego materiału? Z jakiej odległości należy przetransportować materiał do wykonania warstwy erozyjnej z gruntów urodzajnych (humusu) gr. 0,4m?

Ad.1 Zamawiający nie zabezpiecza Wykonawcy gruntu urodzajnego (humusu) do wykonania warstwy erozyjnej 0,4m. Wykonawca powinien wycenić zarówno koszty pozyskania jak i transportu oraz zabudowy warstwy erozyjnej.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie parametrów maty bentonitowej do wykonania warstwy izolacyjnej.

Ad.2 Zamawiający nie definiuje szczegółowych parametrów maty bentonitowej do wykonania warstwy izolacyjnej. Zastosowany materiał musi jednak gwarantować izolacyjną funkcję wykonanej bariery tak, aby całkowicie zaspokoić cel prac rekultywacyjnych określonych w dokumentacji.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie parametrów geokraty wys. 10 cm jaką należy ułożyć na skarpach – np. pole powierzchni jednego oczka po rozłożeniu.

MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o.

Toniszewo 31
62-104 Pawłowo Żońskie

tel. 67 26 85 118,
fax. 67 342 60 56

www.msok.pl
e-mail : biuro@msok.pl

Ad.3 Zamawiający nie definiuje szczegółowych parametrów geokraty wysokości 10 cm. Zastosowana geokrata o wysokości 10 cm musi jednak gwarantować stabilność wykonanej warstwy rekultywacyjnej tak, aby całkowicie zaspokoić cel prac rekultywacyjnych określonych w dokumentacji.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie parametrów biowłókniny z nasionami traw jaką należy ułożyć na skarpach składowiska.

Ad.4 Zamawiający nie definiuje szczegółowych parametrów biowłókniny z nasionami traw jaką należy ułożyć na skarpach składowiska. Zastosowana biowłóknina z nasionami traw musi jednak gwarantować stabilność wykonanej warstwy rekultywacyjnej, w tym trwałe zadarnienie tak, aby całkowicie zaspokoić cel prac rekultywacyjnych określonych w dokumentacji.

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

TREŚĆ SIWZ

Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Treść Ogłoszenia o zamówieniu pozostaje bez zmian.

DODATKOWE INFORMACJE

Zmiany są wiążące dla Wykonawców. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Kierownik Zamawiającego

KRZYSZTOF ZARZĄDU
Waldemar Szygenda

MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Spółka z o.o.
62-104 Pawłowo Żońskie, Toniszewo 31
tel. 67 268 51 18
NIP 676 37 00 437, REGON 570881401